ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, Вам необходимо:

1. Разработать план организационно-технических мероприятий по обеспечению бесперебойной работы электро- и (или) теплоустановок в период прохождения весеннего паводка.
2. Провести испытания электрооборудования (электрофизические испытания и измерения электроустановок) в соответствии с требованиями ТКП 181.
3. Обеспечить наличие и исправное техническое состояние дренажных устройств и средств водоотлива, стационарных и передвижных насосов, инструмента, необходимых для предотвращения и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.
4. Провести внеплановый осмотр воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций, находящихся на территории возможного подтопления. При необходимости привести в исправное техническое состояние.
5. Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории.
6. Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.
7. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.
8. В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.
9. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.
10. Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.
11. В случае необходимости предусмотреть оборудование точки подключения автономного источника для повышения надёжности электроснабжения ответственных объектов.

Государственный инспектор
по энергетическому и газовому
надзору Мышковец В. В.